

医療関連機器展示・交流スペースの設置事業業務委託質問票に対する回答

| No | 質問項目         | 質問内容   | 回答   | 回答方法   |
|----|--------------|--|--|--------|
| 1  | 会場への直接工作について | 床、壁、天井に直接工作をしてもよいでしょうか。(ビス打ち付けや塗装など)   | 構造が変わらなければ大丈夫ですが、仕様書のとおり移設を予定しているため、移設後も使用出来るよう考慮してください。<br>工作前にご相談ください。                   | HPIに掲載 |
| 2  | 上部の開口部分について  | 現在、廊下側の壁面の上部が開いた状態ですが、これは排煙のためのものでしょうか。今回の什器設置に伴って、塞いでも大丈夫でしょうか。                                   | 廊下側壁面はガラスにて仕切られております。<br>工作については事前にご相談ください。<br>ただし、工作にあたっては、移設後も使用出来るよう考慮してください。           | HPIに掲載 |
| 3  | 天井の高さ        | 天井の高さを教えてください  | 2m50cmです。  | HPIに掲載 |
| 4  | 既設の照明について    | 既設の天井の照明器具を取り外すことは可能でしょうか。   | 現在の照明は1月下旬にLED灯に取替予定です。<br>取替は委託の範囲外です。<br>照明の位置は添付の図面を参照ください。<br>賃貸借後の照明器具の取替・増設はご相談願います。 | HPIに掲載 |
| 5  | 電気図について      | 電気図(配電図や既設コンセント箇所)をご提示いただけないでしょうか。   | 既設コンセント箇所は添付の図面を参照ください。<br>必要に応じて分電盤からの増設が可能です。  | HPIに掲載 |
| 6  | 電気使用可能容量     | この交流スペースで使用できる電気容量がどれくらいかを教えてください。   | 80Aです。   | HPIに掲載 |
| 7  | 新設される壁について   | 現在の同部屋から少し壁面仕切位置が変わるようですが、この新しい壁の工事は委託範囲外ということでしょうか。またその場合、その壁は、現在の壁面と同素材のパネルによって仕切られると思ってよいでしょうか。 | 工事は1月下旬に行う予定で、委託の範囲外です。<br>新しい壁面は現在のものと同素材(同色)の予定です。                                       | HPIに掲載 |
| 8  | 天伏図について      | 天伏図をご提供ください。空調機器や蛍光灯の設置場所を確認したいと思っております。   | 別添資料にて確認をお願いします。   | HPIに掲載 |